



## Monteringsanvisning för Frostvakt FMS 200 200W, 230V, IP31

Fast installation skall alltid utföras av behörig installatör.

FMS 200 monteras alltid stående med vredet underst på värmaren. Efter ansluten frostvakt, ställ in termostaten på \* = ca 5°.

Frostvakten är försedd med 1 m kabel med stickpropp.

Om frostvakten blir för varm löser ett elektroniskt överhettningsskydd ut. För att återställa överhettningsskyddet måste frostvakten göras strömlös en kort period. Dvs. strömmen måste brytas helt fram till frostvakten. Ställ sedan termostatvredet på \* som är fullt tillräcklig frostskydd.



| Art. nr. | Typ       | Kaplingsklass | Dim.<br>(L x H x B) | RSK nr    |
|----------|-----------|---------------|---------------------|-----------|
| 100624   | Frostvakt | IP31          | 298 x 90 x 68       | 673 66 21 |